



LAB N° 1824 L



Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a.

Via Basse San Sebastiano, 24 - Cuneo
capitale sociale € 5.000.000,00
N.Iscriz. Reg. Imprese Cuneo e C.F. 80012250041
Partita Iva 02468770041 - numero REA 178097

Rapporto di Prova n° 20241970/8 del 16/12/2024

Pag. n°1 di 3

Numero Accettazione: **20241970/8**Data Campionamento: **09/12/2024**Campionato da: **Cliente**

Modalità

di

campionamento: **IOLAB001_PG015***Punto di Campionamento: **ALAC S.p.A - La Morra - Bric del Dente - uscita serbatoio ALAC -**Matrice: **Acqua destinata al consumo umano**Ora Campionamento: **10:00**

Richiedente: **ALAC S.p.A**
C/so Nizza 9
12100 Cuneo (CN)

Data di arrivo: **09/12/2024**Data Inizio Analisi: **09/12/2024**Data Fine Analisi: **13/12/2024**

Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

Parametro Analitico	UM	Valore	Incertezza	Limiti	Metodo
pH	upH	8.1		[6,5 - 9,5]	⁽¹⁾ Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023
Torbidità	NTU	0.50		Accettabile ⁽¹⁾ per i consumat ori e senza variazioni anomale	UNI EN ISO 7027-1:2016 escluso il punto 5.4
Conducibilità elettrica spec.a20°C	µS/cm	239		≤2500	⁽¹⁾ Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA022
Nitriti (NO2)	mg/l	< 0.10		≤0,50	⁽¹⁾ Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037
Nitrati (NO3)	mg/l	3		≤50	⁽¹⁾ Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037
Solfati (SO4)	mg/l	41		≤250	⁽¹⁾ Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037
Ammonio	mg/l	< 0.10		≤0,50	⁽¹⁾ APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Calcio (Ca)	mg/l	46			APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio (Mg)	mg/l	4			APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Durezza(da calcolo)	°F	13			APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003



LAB N° 1824 L



Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a.

Via Basse San Sebastiano, 24 - Cuneo
capitale sociale € 5.000.000,00
N.Iscriz. Reg. Imprese Cuneo e C.F. 80012250041
Partita Iva 02468770041 - numero REA 178097

Rapporto di Prova n° 20241970/8 del 16/12/2024

Pag. n°2 di 3

Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

Parametro Analitico	UM	Valore	Incertezza	Limiti	Metodo
Sodio (Na)	mg/l	< 3		≤200 ⁽¹⁾	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Potassio (K)	mg/l	< 1			APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Residuo fisso a 180°C	mg/l	178			UNI 10506 :1996
Ferro (Fe) *	µg/l	< 40		≤200 ⁽¹⁾	IOLAB _M.I. 14 Rev. 0
Fosforo totale (P) *	mg/l	< 0.15			IOLAB _M.I. 13 Rev. 0
Ossidabilità al permanganato *	mg/l O2	< 0.500		≤5,0 ⁽¹⁾	UNI EN ISO 8467:1997
Alcalinità Totale *	mg/l CaCO3	105			APAT CNR IRSA 2010 A Man 29:2003
Cloruri (Cl)	mg/l	< 5		≤250 ⁽¹⁾	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037

(1) D.lgs. 18 del 23/02/2023 GU n. 55 06/03/2023

***Prova/campionamento non accreditata/o da ACCREDIA**

Dichiarazione di conformità

Il campione esaminato ,per i parametri determinati , risulta essere conforme ai limiti previsti dal D.lgs. 18 del 23/02/2023 GU n. 55 del 06/03/2023 senza tener conto dell'incertezza come prescritto dal citato D.Lgs.

Il Tecnico Abilitato



Data Rapporto di Prova: 16/12/2024

I dati riportati nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione pervenuto in laboratorio e sottoposta a prova. Tale rapporto non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. Per le prove chimiche, se riportata, l'incertezza estesa è stata stimata ad un livello di probabilità del 95% utilizzando un fattore di copertura pari a 2. Per le prove microbiologiche è riportato l'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% con un fattore di copertura pari a 2. Per le prove microbiologiche, in accordo con la norma UNI EN ISO 8199:2018, quando il risultato è compreso è 1 o 2 deve essere considerato come "presenza nel volume testato", quando il risultato è compreso fra 3 e 9 deve essere considerato come " stima nel volume testato". Quando il campionamento è eseguito dal servizio depurazione e fognatura o acquedotto o da cliente, i parametri data ed ora inizio e fine campionamento, punto di prelievo, prodotto, tipologia di verifica, modalità di campionamento ed eventuali misure di cloro residuo libero e portata, sono forniti dal cliente e il laboratorio ne declina la responsabilità. Il campione è stato analizzato così come ricevuto. Sui RdP dei campioni acquedotto, le incertezze relative ai risultati delle prove non sono espresse nel RdP , ma sono disponibili su richiesta al laboratorio che ha verificato essere inferiori ai valori previsti dalla Tabella 1 dell'Allegato III al Dlgs. 18/2023. Sui RdP dei campioni acqua di scarico, le incertezze relative ai risultati delle prove sono espresse al superamento dei limiti di legge. Le incertezze relative ai risultati delle altre prove sono disponibili su



LAB N° 1824 L



Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a.

Via Basse San Sebastiano, 24 - Cuneo
capitale sociale € 5.000.000,00
N.Iscriz. Reg. Imprese Cuneo e C.F. 80012250041
Partita Iva 02468770041 - numero REA 178097

Rapporto di Prova n° 20241970/8 del 16/12/2024

Pag. n°3 di 3

richiesta al laboratorio che ha verificato essere inferiori ai valori previsti all'incertezza USNPA riportata nella tabella 7 acque di scarico fognature delle linee guida SNPA 34 2021. La torbidità dell'acqua destinata al consumo umano ,rilevata sugli acquedotti gestiti da A.C.D.A S.p.A, è ritenuta accettabile per il consumatore fino ad 1 NTU.